



PERGUNTAS e RESPOSTAS TÉCNICAS

Processo: 596/2019– Pregão Privado 008/2019.

Objeto: Fornecimento de material e mão de obra para a execução de reforma do Biotério – Experimental – Subsolo do Bloco I do Instituto do Coração – HCFMUSP.

Vimos pela presente solicitar esclarecimentos do processo de contratação em referência:

PERGUNTA 1. No item 3.1 não está especificado o modelo do piso paviflex e no memorial só especifica o tamanho do mesmo 30 x 30cm. Qual modelo orçamos?

RESPOSTA: Paviflex Natural 30 x 30

PERGUNTA 2. No item 3.2 está descrito que o rodapé será vinílico e no memorial rodapé em perfil de alumínio 7cm. Qual modelo iremos utilizar?

RESPOSTA: O rodapé será vinílico.

PERGUNTA 3. No item 6.1 está descrito Luminária Painel de led 4000K da via luz e no memorial não especifica o modelo. Qual modelo iremos utilizar?

RESPOSTA: Painel de Led Via Luz, 62,5x 62,5, 2350lm, 4000k, ou similar.

PERGUNTA 4. Em projeto existem dois modelos de luminárias, e no escopo só temos um item para as luminárias. Como seguir com os mesmo? Caso seguirmos com os dois modelos, qual modelo considerar para a outra luminaria?

RESPOSTA: Considerar apenas o painel 62,5x62,5. Os painéis desenhados como 125 x 30, mesmo fluxo, intensidade e custo, deverão ser fornecidos como 62,5 x 62,5.

PERGUNTA 5. Nos corredores, áreas de ração, veterinário e procedimento, não está sendo contemplado novas luminárias. Esses locais ficarão sem novas luminárias?

RESPOSTA: As luminárias só serão trocadas nas áreas em que o forro será trocado.

PERGUNTA 6. O projeto não contempla forro nos corredores. Qual será a tratativa?

RESPOSTA: O forro dos corredores não será trocado.

Obs.: **PERGUNTAS** – CONSTRUTORA LINC

RESPOSTAS – EQUIPE TÉCNICA