



PERGUNTAS e RESPOSTAS TÉCNICAS

Processo: 002/2020– R.S.E. 105/2019

Objeto: Reforma da Hemodiálise – 4º andar - bloco I do Instituto do Coração – HCFMUSP.

PERGUNTA 1.

Os itens 10.2.1 e 10.6.1 (grifados em azul na planilha anexa) estão indefinidos.

Favor esclarecer.

Atenciosamente

ENG. EROS BUCHHORN

www.edae.com.br

RESPOSTA:

10.2.1- QF-OSMOSE conforme projeto ELE DE 02	un	1,00
10.6.1- Detector óptico de fumaça com base endereçavel	un	5,00

Nota: os detectores existentes deverão ser remanejados para a nova posição indicada no projeto. Para os demais pontos deverá ser executada somente a infraestrutura.

Att.:

Equipe Técnica

Obs.: **PERGUNTAS** – EDAE Engenharia

RESPOSTAS – EQUIPE TÉCNICA