



PERGUNTAS e RESPOSTAS TÉCNICAS

Processo: 005/2020 – Pregão Privado 003/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Andar Térreo e 1º Pavimento do bloco I - Cardioncologia do Instituto do Coração - HCFMUSP.

(31 de Janeiro de 2020)

PERGUNTA

Vimos pela presente solicitar esclarecimentos do processo de contratação em referência:

PERGUNTA 1

**ITEM 10.11 AL7-DIVISORIA DE VIDRO DO PISO ATE O TETO, FIXO E PORTA DE ABRIR
ITEM 10.11 AL12-DIVISORIA DE VIDRO DO PISO ATE O TETO, FIXO E PORTA DE ABRIR
SEGUIR PROJETO OU PLANILHA?**

PROJETO

- Informa porta de correr

PLANILHA

- Informa por de giro

PERGUNTA 3

ITEM 7.1 PISOS INTERNOS

ITEM 7.1 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA FORBO MARMOLEUM REAL 3,5MM

ITEM 7.2 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA FORBO ETERNAL WOOD 2MM

SEGUIR PROJETO OU PLANILHA?

PROJETO:

- PISO EM MANTA VINÍLICA ESPESSURA 2,5MM, PADRÃO MADEIRADO EM RÉGUAS COLADO, REF. FORBO LINHA ALLURE 0.70, COR HONEY ELEGANT OAK
- PISO EM MANTA DE BORRACHA, ESPESSURA 3MM, COR GELO, REF. NORA, LINHA NORAPLAN SENTICA, COD. 6505 OU EQUIVALENTE
- PISO EM MANTA LINOLEUM REF. FORBO MARMOLEUM ACOMPANHANDO O EXISTENTE

PLANILHA:

- PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA FORBO MARMOLEUM REAL 3,5MM (Não existe 3,5mm apenas 2,5mm)
- PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA FORBO ETERNAL WOOD 2MM (SÓ POR ENCOMENDA 90 DIAS)

PERGUNTA 4

ITEM: 7.5 RODAPÉ

Quais os tipos de rodapé serão usados nos ambientes que receberão o piso vinílico, não consta quantidades em planilha.

PERGUNTA 5

No projeto temos uma divisória retrátil.

Como incluir este item em planilha.

Cordialmente,

Jonatan M. Alves Soares

Rocha Soares

RESPOSTAS:

Prezado Sr. Jonatan, bom dia!

Seguem as respostas da Equipe Técnica, a saber:

PERGUNTA 1:

Resp.: para todos os itens mencionados, seguir projeto;

PERGUNTA 3:

Resp .: Para todos os itens mencionados, seguir projeto;

PERGUNTA 4:

Resp .: Conforme tabela de acabamentos em projeto: granito

PERGUNTA 5:

Resp .: Acrescer o item na planilha, com a especificação: **Divisória articulada acústica em painel de aço e faces externas em mdf, espessura 100 mm, revestidas com laminado melamínico texturizado branco, ref. Diviflex duralife.**

Att.:

Equipe Técnica

Obs.: **PERGUNTAS** – ROCHA SOARES (em 31/01/2020)

RESPOSTAS – EQUIPE TÉCNICA