



LEGENDAS:

PRUMADA INCENDIO - AÇO CARBONO GALVANIZADO NOVO

PRUMADA INCENDIO - AÇO CARBONO GALVANIZADO A REMOVER

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO - LINHA ALVENIS - RANHURADO

HIDRANTE EXISTENTE A MANTER

XY-X

#XX

PRUMADA EXISTENTE A DESATIVAR

XX-Y

#XX

PRUMADA NOVA

XY-X

#XX

TIPO DE COLUNA

XX-X

#XX

NÚMERO DA COLUNA

XX

#XX

DIÂMETRO DA COLUNA

POLEGADAS	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
DIÂMETRO NOMINAL	15	20	25	32	40	50	60	75	100
DIÂMETRO EXT. PVC	20	25	32	40	50	60	75	85	110
PPR 12-20-25	20	25	32	40	50	63	75	90	110
CPVC-AQUATHERM	15	22	28	35	42	54	73	89	114
COBRE CLASSE E-A-I	15	22	28	35	42	54	66	79	104

TABELA EQUIVALENCIA

NOTAS GERAIS:

1 - SHAFT EXISTENTE DE INCENDIO A MANTER, O MESMO DEVERA SER DESATIVADO.


2 - SHAFT NOVO:

SHAFT NOVO DE INCENDIO PREVER 2 FUIROS DE #3" CADA.

3 - PRUMADAS NOVAS DE INCENDIO:

TUBULAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO - LINHA ALVENIS - RANHURADO

DEVERA SER VERIFICADO O TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL QUE ATENDAM OS HIDRANTES EXISTENTES, ONDE DEVERA SER VERIFICADO IN LOCO AS INTERFERENCIAS COM INSTALAÇÕES EXISTENTE



BLOCO 1

PLANTA LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

04	REVISÃO GERAL	03/06/2024	WALTER
03	ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	27/03/2024	WALTER
02	CONFORME COMENTÁRIOS LEVANTAMENTO	16/02/2024	WALTER
01	CONFORME COMENTÁRIOS LEVANTAMENTO	05/01/2024	WALTER
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR

INCOR

MS

MS PROJETOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

Rua Bento Corrêa de Figueiredo, 64 - Casa 01

Capela do Socorro, SP - CEP: 04715-110

Tel: (11) 2659-6001 / www.msprojetos.eng.br

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO - AV. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, 44 - SÃO PAULO - SP

PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO - REFORMA DE SHAFTS DE INCENDIO

PLANTA - TERREO

escala	projeto	desenho	unidade	BL	1	folha	rev.
1:100	MS Projetos	Walter Yañez	SP	pag.	TER	IN-1003	04
data	09/08/2023	aprovação técnica	ENG. MANUEL ALFONSO				

MS-INCOR-INC-SHAFT-BLT-1003-TER-R3