



PERGUNTAS e RESPOSTAS

Processo 37360/2025 – Pregão Privado Eletrônico 034/2025

Participante: SOCIEDADE

1^a) Consideramos o revestimento CETIM BIANCO RET. 30 X 60 CX. 2,10 PORTOBELLO nos itens 3.3.11 e 3.3.17. Correto? Correto para o item 3.3.11, o item 3.3.17 - *R.: Correto para o item 3.3.11, o item 3.3.17 refere-se à pintura de parede ref sherwin williams superlavável cor extra branco (paredes das áreas técnicas), conforme especificado na planta de revestimentos*

2^a) Consideramos o Porcelanato Munari Concreto Acetinado 60X60Cm Retificado - Eliane no item 3.5.22. Correto? - *R.: Correto, conforme especificado na planta de pisos*

3^a) Estamos com dificuldade em encontrar um fornecedor para o item PE150A - porta de correr curva. Podem compartilhar o fornecedor de vocês conosco? - *R: Se não encontrado fornecedor nacional ou internacional, a execução pode ser combinada com marceneiro, respeitando a especificação da blindagem (chapa de chumbo - cálculo do físico) + visor plumbífero, que pode ser contratado apartadamente e fornecido ao marceneiro para tal execução.*

4^a) Não encontramos o detalhamento e o local de implantação dos itens 3.6.17, 3.6.18, 3.6.28 e 3.6.29. Podem compartilhar conosco?

item 3.6.17 - refere-se ao item CAIX01 da planta civil e do detalhamento 013-01-25-HEM-ARQ-PE-805-DET-CXO-R03 (a grafia da planilha está incorreta)

item 3.6.18 - refere-se ao item CAIX05 da planta civil (substituir o ítem 3.6.23)

itens 3.6.28 e 3.6.29 - são as divisórias da sala de recuperação pós anestésica (constantes como os ítems DIV01 e DIV02 na planta civil)

Respostas em Vermelho: Equipe Técnica responsável pelo processo.