



VISTA ISOMÉTRICA




LEGENDA

- 1- FERREAGEM SUPERIOR
- 2- FERREAGEM INFERIOR
- 3- BASE DE RODA
- 4- RODA DIRECCIONAL
- 5- LÍQUID PARA LIGAMENTO
- 6- BOBINA AT
- 7- BOBINA BT
- 8- TERMINAL DE DERIVAÇÃO
- 9- TERMINAL ALTA TENSÃO
- 10- BARRAMENTO BAIXA TENSÃO
- 11- TERMINAL DE ATERRAMENTO
- 12- CILINDRO INTERMEDIÁRIO
- 13- CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- 14- PLACA DE CARACTERÍSTICAS


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



NOTAS:

- FATOR DE HARMONICA K-1
- GRAU DE PROTEÇÃO IP-00
- TOLERANCIA P/ DIMENSÃO SX
- DIMENSÕES EM MM

TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 112,5KVA	1170	980	620	520	520	520	335	IP-00	490
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 150KVA	1190	1050	620	520	520	520	350	IP-00	660
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 225KVA	1250	1140	650	550	550	550	380	IP-00	830
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 300KVA	1540	1200	770	670	670	670	400	IP-00	1100
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 500KVA	1600	1300	800	700	700	700	440	IP-00	1420
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 750KVA	1800	1400	800	700	700	700	460	IP-00	1790
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 1000KVA	2100	1500	920	820	820	820	490	IP-00	2300
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 1250KVA	2100	1500	950	850	850	850	490	IP-00	2480
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 1500KVA	2200	1750	1000	900	900	900	575	IP-00	3200
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 2000KVA	2400	1900	1000	1100	1000	1000		IP-00	3900
TRANSFORMADOR A SECO 15KV - 2000KVA	A	B	C	D	E	F	GRAU PROT.	PESO: KG	

Denominação

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELAB.	VERIF.	APROV.
1	INÍCIO	03/04/10	JOS	ALAN	ALAN

AS DIMENSÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PADRÃO ABNT. TRANSFORMADORES SÓ DEVEM SER UTILIZADOS PARA SUA FINALIDADE.



ABIMAEI TRANSFORMADORES LTDA

TÍTULO DESENHO DIMENSIONAL DO TRANSFORMADOR IP-00 TRIFÁSICO A SECO DE 15,5KV A 2000KVA-15KV

PROJ. ENG. ALAN

DATA 03/04/10

NP- TRAXXX15.00